


Supressor de Surtos para Canal Analógico Alfacomp SS2701

Descrição do Produto

O módulo Alfacomp SS2701 constitui um protetor de canais analógicos contra surtos elétricos causados por sobre tensões na fiação de campo. Montado em circuito impresso e alojado em suporte plástico para fixação em trilho DIN, o módulo incorpora dois circuitos de proteção contra surtos, sendo um para evitar que surtos danifiquem o circuito de alimentação em 24V e o outro para proteção de um canal analógico.

Cada circuito é dotado de fusível, centelhador a gás, varistor de óxido metálico, diodo supressor e indutores.

O módulo substitui com vantagens de custo, espaço e tempo de montagem, um arranjo de dois protetores, dois fusíveis e 4 bornes. Um dos diferenciais do produto é o fato de ser o único do mercado dotado de fusíveis rearmáveis (PTC).



Características Técnicas

Montado em um trilho horizontal, o módulo tem as seguintes características:


Tensão nominal de operação	24 VCC
Corrente máxima fornecida pela saída de 24V (protegido por termistor rearmável)	1 A
Corrente máxima admitida na entrada de sinal analógico (protegido por termistor rearmável)	50mA
Resistência máxima	2,5 ohm
Tensão de atuação nominal do centelhador a gás	75 V 10 kA
Tensão de atuação nominal do varistor de óxido metálico	33 V
Tensão de atuação nominal do diodo supressor na saída de 24 V (Transorb)	30 V
Tensão de atuação nominal do diodo supressor na entrada de sinal (Transorb)	13 V
Temperatura de armazenagem	-25°C a +85°C
Temperatura de operação	-25°C a +60 °C
Freqüência máxima (-3 db / impedância de carga):	500 kHz / 240 ohm
Capacidade de descarga de corrente típica (8/20 μ s):	10 kA
Tensão de supressão para pulso de 1 kV/ μ s na entrada	40 V
Potência de absorção do transorb por 1ms	600W
Tempo de resposta do transorb	Menor que 5 ps
Corrente de fuga	1 uA
Altura	70 mm
Largura	35 mm
Profundidade	40 mm

Círculo de Proteção

O diagrama abaixo apresenta o circuito de proteção. Tanto o circuito da alimentação em 24V que é fornecida ao transmissor analógico quanto a linha que conduz o sinal analógico gerado pelo transmissor são protegidos por circuitos independentes. Os indutores amortecem os picos de tensão para que os dispositivos absorvedores tenham mais tempo de atuar.

Esta configuração engloba as três classes de proteção definidas pela norma IEC 37A:

- Classe I – Impactos de descargas atmosféricas (alta intensidade);
- Classe II – Sobre tensões em circuitos permanentes (média intensidade);
- Classe III – Proteção de dispositivos (pequena intensidade).



Instalação

Instalado na régua de bornes do quadro do clp, recebe do campo o cabo do instrumento, e serve de interface direta entre o canal analógico do clp e o instrumento.

